


Lokalizacja: **WIĘCBORK**Obiekt: **Szpital Powiatowy**Nr otworu: **o8**, Głębokość: **2,6m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
4	1,2	0,28	0,28
2	1,2	0,28	0,56
1	5,3	1,24	1,81
0,5	58,4	13,71	15,52
0,25	240,9	56,55	72,07
0,1	83,9	19,70	91,76
0,063	17,7	4,16	95,92
Pozostałość	16,5	3,87	99,79



Średnica zastępcza d mm:

d₁₀ : 0,122731 [mm]d₂₀ : 0,211592 [mm]d₅₀ : 0,329052 [mm]d₆₀ : 0,364930 [mm]

U: 2,973417

Piasek średni (Ps)Współczynnik filtracji k₁₀:Hazena k₁₀ : 12,050304 [m/d]USBSC k₁₀ : 0,00010115 [m/s]

Badanie wykonał: Marcin Tubacki