

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : „Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku" prowadzonego przez NOVUM-MED. Sp. z o.o., nr sprawy N-M.ZP/Rb/1/2013

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytanie:

Pytanie : Czy należy uwzględnić w wycenie wyposażenie wskazane w charakterystyce pomieszczeń parteru (plik 51_Parter_charakterystyka pomieszczeń) tj. urządzenia medyczne, łóżka, lustra, pojemniki na mydło etc.

Odpowiedź : Nie należy wyceniać urządzeń medycznych, łóżek, krzeseł, lustek, pojemników na mydło etc.

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faxu (52) 3897 263

- Otrzymaliśmy (podać ilość stron)
- Data otrzymania
- Podpis :
(podstawa prawna : art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

